

पत्रांक 337

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, पटना।

दिनांक 20.06.2020

8

प्रति,

अग्निशामालय पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,
ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल,
आशियाना दीघा रोड, पटना-11

प्रति— आपका पत्रांक 00 दिनांक 01.06.2020 के आलोक में।

विषय— स्कूल में अग्नि निवारण हेतु संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अनुरोध पत्र के आलोक में ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल, आशियाना दीघा रोड, पटना-11 में संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं को 19.06.2020 को अग्निशामालय पदाधिकारी, पटना द्वारा निरीक्षण किया गया जिसका विवरणी इस प्रकार है:-

1. स्कूल परिसर तक अग्निशमन वाहन जाने का रास्ता सुगम है।
2. स्कूल में अग्नि निवारण हेतु पर्याप्त मात्रा में ए0बी0सी0 एवं सी0ओ0टु0 टाईप फायर एस्टिंग्यूसर लगाया गया है, जो सक्रिय अवस्था में है।
3. प्रयोगशाला में सही मानक का फायर एस्टिंग्यूसर क्रियाशील अवस्था में संस्थापित है।
4. कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, एवं पुस्तकालय में सही मानक का एस्टिंग्यूसर लगाया है, जो क्रियाशील अवस्था में है।
5. स्कूल भवन में टैरेस टैंक की व्यवस्था की गई है, जिसमें अग्निशमन के लिए रिजर्व पानी का प्रावधान है, जो अग्नि सुरक्षा के लिए उत्तम है।
6. स्कूल भवन में की गई विद्युत वायरिंग कवरयुक्त है, तथा विद्युत पैनल बोर्ड के समीप सही मानक का एस्टिंग्यूसर रखा गया है, जो सक्रिय अवस्था में है।
7. स्कूल में कार्यरत सभी कर्मी अग्निशमन व्यवस्था से अवगत है, तथा उपयोग करने की भी जानकारियाँ प्राप्त है।
8. स्कूल भवन में पर्याप्त संख्या में सिढ़ी एवं दरवाजा बना है, जो कम घुमावदार है एवं अग्नि सुरक्षा कारणों से भी उत्तम है।

स्कूल भवन में संस्थापित किये गए एक्टिव अग्निशमन व्यवस्थाएं संतोष जनक है। एस्टिंग्यूसर का संधारण आइ0एस0 15683/2006 के अनुसार करेंगे। उचित संधारण के अभाव में यंत्र खराब हो सकते है, जिसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधन की होगी।

सुझाव:-

1. छ. माह में एक वार सभी बच्चों एवं शिक्षकों के साथ फायर मॉक ड्रिल/एकजीट ड्रिल कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. फायर बॉकेट लगाना सुनिश्चित करेंगे।
3. स्कूल भवन में मुख्य-मुख्य स्थानों पर आपातकालिन सेवाएँ का नं0 101 दृष्टिगोचर किया जाए।
4. अग्निशमन यंत्रों की जाँच प्रत्येक वर्ष कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. विद्युत लोड की जाँच सक्षम प्राधिकार से समय-समय पर कराया जाना श्रेयष्कर होगा, ताकि शॉर्ट-सर्किट से भी अग्नि दुर्घटना होने से बचा जा सकें।


विश्वासभाजन




20.06.2020

अग्नि शामालय पदाधिकारी
पटना

फायर कंट्रोल पटना, आग लगने पर डायल करे 101 अथवा 0612-2222223, 2229988, 943148273


Suman Bahulhundi
Girls School
S.E., Delhi
Complex
Durga Road


Suman Bahulhundi
4/1/21